

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Zapytanie ofertowe nr 10/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 23.06.2026r

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie z dnia 02.07.2026r.:

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 10/ROB.BUD/LOK/2026 na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy w projektach z zapytania 10/ROB.BUD/LOK/2026 możliwa jest zamiana rur osłonowych na fi110?

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Nie ma możliwości zamiany rur fi160 na rury o mniejszym przekroju. W skrajnych, indywidualnych przypadkach, głównie dotyczących przewiertów i przecisków, proszę kierować zapytanie o możliwość zmiany średnicy rury na etapie wykonawstwa, pytania zostaną skierowane do projektanta.