

Gdynia, dnia 26.08.2026r.

Dotyczy: wykonania robót budowlanych polegających na budowie i montażu stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą funkcjonalnie powiązaną w celu zasilenia w energię elektryczną ogólnodostępną stację ładowania pojazdów – Zapytanie ofertowe nr 4/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 21.08.2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 4/ROB.BUD/LOK/2026 dot. wykonania robót budowlanych polegających na budowie i montażu stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą funkcjonalnie powiązaną w celu zasilenia w energię elektryczną ogólnodostępną stację ładowania pojazdów, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie Oferenta z dnia 24 sierpnia 2026 r.:

Proszę o informację czy zabudowa ZKSN z układem pomiarowym jest w zakresie realizacji czy złącze SN-15kV zostanie wykonany przez ENEA Operator?

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Złącze ZKSN wraz z układem pomiarowym zostanie wykonane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Po stronie wykonawcy jest wprowadzenie kabla SN do pola ZKSN zarobienie głowic oraz podłączenie.