

Gdynia, dnia 20.08.2026r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępną stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Zapytanie ofertowe nr 12/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.08.2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie z dnia 19.08.2026r.

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 12/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.08.2026r. na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępną stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie:

Szanowni Państwo,

piszę do Państwa w sprawie błędu, który zauważyłem w udostępnionej dokumentacji projektowej dotyczącej stacji ładowania.

Na stronie 11 oraz na stronie 20 pojawia się niespójność, ponieważ dla projektowanej stacji wymieniono dwóch różnych producentów. Z opisu technicznego wynika, że planowany jest montaż ładowarki firmy Alpitronic (HYC200), natomiast w zestawieniu materiałów pojawia się urządzenie firmy Delta (UFC200). Uprzejmie proszę o weryfikację tej rozbieżności i naniesienie odpowiednich poprawek w dokumencie, tak aby jednoznacznie wskazywał właściwego producenta i model urządzenia.

Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Informujemy, że w projekcie wystąpił błąd. Prawidłowa stacja to ALPITRONIC HYC 200.

Poprawiony projekt został dołączony do postępowania, nazwa dokumentu: Aldi Kraków ul. Sielska 4 - AKTUALIZACJA

