

Gdynia, dnia 16.09.2026 r.

Dotyczy: wykonania robót budowlanych polegających na budowie i montażu stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą funkcjonalnie powiązaną w celu zasilenia w energię elektryczną ogólnodostępną stacją ładowania pojazdów – Zapytanie ofertowe nr 5/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 11.09.2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 5/ROB.BUD/LOK/2026 dot. wykonania robót budowlanych polegających na budowie i montażu stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą funkcjonalnie powiązaną w celu zasilenia w energię elektryczną ogólnodostępną stacją ładowania pojazdów, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie Oferenta z dnia 14 września 2026 r.:

w związku z pracami nad rozbudową infrastruktury ładowania na MOP Proboszczowice / Chechło, zwracamy się z zapytaniem dotyczącym rur osłonowych pod autostradą.

Prosimy o informację, czy dwie rury osłonowe (2x SRSØ160, L=55 m) pod autostradą zostały już ułożone, czy też wykonanie tego przejścia (metodą bezwykopową / przeciskiem) leży po naszej stronie w ramach zakresu prac.

Szczegółowy plan znajduje się w dokumencie PT_ZL_2026.08.26_MOP_Proboszczowice_Chechło na stronie 38. Odpowiedni wycinek z tego projektu załączamy również w pliku: PT_ZL_2026.08.26_MOP_Proboszczowice_Chechło_Zapytanie.

Będziemy wdzięczni za krótkie potwierdzenie.

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Informujemy, że wykonanie tego przejścia jest w zakresie Wykonawcy.