Gdynia, dnia 24.11.2026r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Zapytanie ofertowe nr 16/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.11.2026 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 2

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 16/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.11.2026 r. na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie z dnia 20.11.2026r.:

Dzień dobry,

1. Czy w ramach zakresu prac Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji, zgłoszenia stacji ładowania do UDT, udziału w badaniu oraz uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia? Prosimy również o wskazanie, po czyjej stronie pozostają opłaty za badanie UDT.
2. lokalizacja P_997661 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 418: Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu opinii geotechnicznej, którą zobowiązany jest wykonać Wykonawca. Czy opinia ma obejmować wyłącznie warunki gruntowe w miejscu posadowienia stacji ładowania i fundamentu, czy również trasę projektowanej infrastruktury kablowej oraz obszar wykonywania przewiertu sterowanego pod drogą DW944? Prosimy także o wskazanie wymaganej liczby i głębokości odwiertów badawczych oraz zakresu opracowania.
3. Lokalizacja P_997244 – Chorzów, Aldi, ul. Kościuszki 3: W opisie przedmiotu zamówienia wskazano obowiązek wykonania uzgodnień i awizacji oraz spełnienia wymagań wynikających z odpisu protokołu z narady koordynacyjnej i uzgodnień branżowych, w szczególności uwag Polskiej Spółki Gazownictwa oraz TAURON Dystrybucja S.A. W udostępnionej dokumentacji projektowej nie załączono jednak odpisu protokołu z narady koordynacyjnej ani szczegółowych uzgodnień branżowych. Prosimy o udostępnienie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień PSG i TAURON Dystrybucja dla lokalizacji Chorzów. W przypadku braku tych dokumentów prosimy o wskazanie, jakie konkretne wymagania dotyczące prowadzenia robót, awizacji, nadzorów branżowych i odbiorów należy uwzględnić w wycenie oraz po czyjej stronie będą koszty ewentualnych nadzorów i odbiorów.
4. W projekcie wykonawczym dla lokalizacji Serock, na rysunku nr 04 (str. 22), w szczególe montażowym ładowarki przedstawiono 2 słupki ochronne. Natomiast w zestawieniu materiałów podstawowych (str. 12, poz. 10) przewidziano 4 sztuki słupków ochronnych. Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości słupków, którą należy przyjąć do wyceny i zamontować.
5. W dokumentacji projektowej dla lokalizacji Chorzów (P_997244) stwierdziliśmy rozbieżność dotyczącą ilości kabla YAKXS 1×240 mm². W zestawieniu materiałów podstawowych, str. 10, poz. 1, wskazano 365 m, natomiast na rysunku E1 (str. 16) oraz schemacie E2 (str. 17) przewidziano kabel 4 × YAKXS 1×240 mm² o długości L = 6/10 m, co odpowiada łącznie 40 m kabla jednożyłowego. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości kabla YAKXS 1×240 mm², którą należy przyjąć do wyceny i realizacji robót.

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Ad. 1. Czynności związane z UDT nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. Zakres prac do

GreenWay Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, Polska
+48 58 325 10 77, greenwaypolska.pl
office@greenwaypolska.pl
NIP: 5833195289
KRS: 0000602098
BDO: 000423278
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363635970
Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN

wykonania opisany został w Załaczniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Ad. 2. Zamawiający pozyskał opinię geotechniczną znajduje się w Załączniku nr 8 – Opracowania projektowe w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania.

Ad. 3 Odpis ZUD dołączono do postepowania, znajduje się w Załączniku nr 8 – Opracowania projektowe w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania. Koszty nadzorów pokrywa w całości Wykonawca.

Ad. 4 Proszę o uwzględnienie dwóch słupków ochronnych.

Ad. 5 W projekcie (zestawienie materiałów) jest błąd – należy przyjąć zgodnie z PZT 4 × YAKXS 1×240 mm² o długości L = 6/10 m, co odpowiada łącznie 40 m kabla jednożyłowego,